

Modeliranje hibridnog sustava geotermalne dizalice topline i plinskog kotla u funkciji klimatskih parametara grada Zagreba

Student: Boris Klabučar

Mentori: Prof.dr.sc. Tomislav Kurevija
i Doc.dr.sc. Luka Perković

Rudarsko-geološko-naftni fakultet




Uvod

Cilj rada:

Pokazati kako možemo poboljšati grijanje na prirodni plin dodavanjem geotermalne dizalice topline, te analiza promjenjive bivalentne točke na karakteristike sustava

Hibridni sustav grijanja




Ground Source Heat Pump

Heating Mode



RGNF






Osnovni pojmovi

- Bivalentna točka – granična vrijednost vanjske temperature ispod koje se aktivira plinski bojler
- Paralelni i alternativni režimi rada



Bivalentni paralelni režim


RGNF






RGNF


Bivalentni alternativni režim



Duljina bušotinskog izmjenjivača




Operativni troškovi energije




Operativni troškovi energije

Prosječni godišnji trošak energetika za svaki režim pri cijeni plina od 0,53 HRK/kWht



Emisije ugljičnog dioksida


Prosječna godišnja emisija CO₂ pri promjenjivoj bivalentnoj točki



Volumen tCO₂ pri standardnim uvjetima




RGNF




Nivelirani trošak energije

Nivelirani trošak energije (LCOE) za svaki režim pri cijeni plina od 0,37 HRK/kWht



Nivelirani trošak energije

Nivelirani trošak energije (LCOE) za svaki režim pri cijeni plina od 0,53 HRK/kWht





Zaključak

- Hibridni sustavi grijanja su zanimljivo rješenje kod obnavljanja zgrada
- Smanjeni operativni troškovi
- Smanjene emisije ugljičnog dioksida
- Smanjeni nivelirani trošak energije (LCOE)



RGNF

Hvala na pažnji!

email: bklabucar@rgn.hr