



Istraživanje i promocija korištenja plitkih geotermalnih potencijala u RH

Prezentacija: Distributivno mjerjenje toplinskih svojstava tla i korištenje tla kao obnovljivog toplinskog spremnika

Luka Boban, mag.ing.stroj.

Leon Lepoša, mag.ing.stroj.





Predstavljeni rezultati istraživanja dobiveni su u sklopu projekta
Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala u RH

Ovaj projekt financiran je od strane Europske unije pod brojem ugovora IPA2007/HR/16IPO/001-040506, u iznosu od maksimalno 509.695,36 EUR

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno gledišta Europske unije.



Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
i sporta



SADRŽAJ

- 1. Uvod**
- 2. Mjerenje toplinskog odziva tla**
- 3. Distribuirano mjerenje toplinskog odziva tla**
- 4. Mjerenje temperature optičkim kabelima**
- 5. Plan mjerenja**
- 6. Rezultati mjerenja – Zadar**




1. Uvod – dizalica topline

IZVOR TOPLINE

DIZALICA TOPLINE




PONOR TOPLINE



- posreduje u prijenosu topline između dva toplinska spremnika
- ukupno tri kruga: krug dizalice topline, krug izvora i krug ponora topline
- toplina se odvodi od izvora i predaje ponoru, uvećana za energiju kompresije
- energija kompresije ovisi o razlici temperatura toplinskih spremnika

1. Uvod – geotermalna dizalica topline

- Koristi tlo kao toplinski spremnik - dostupnije od vode, učinkovitije od zraka




1. Uvod - dimenzioniranje

- Za dimeznioniranje sustava dizalice topline povezane s tloom potrebno je poznavati različite ulazne parametare:
 - potreban kapacitet i energija za grijanje i/ili hlađenje kondicioniranog prostora
 - temperaturni režim grijanja i/ili hlađenja
 - učinkovitost sustava
 - važeća tehnička regulativa
 - svojstva tla: **toplinska vodljivost, toplinski otpor bušotine**
 - nije moguće utjecati na svojstva tla - samo ih odrediti (tablično, laboratorijski, mjeranjem na lokaciji)




2. Mjerenje toplinskog odziva tla (eng. TRT - *thermal response test*)

- određivanje toplinskih svojstava tla na lokaciji bušenja
- test se sastoji od kontinuiranog cirkuliranja medija kroz izmjenjivač uz konstantni toplinski tok
- mjeri se temperatura polaza i povrata iz izmjenjivača (T_1 i T_2) – temperaturni odziv tla
- primjenom odgovarajućeg modela dobivaju se efektivna svojstva: **toplinska vodljivost tla i toplinski otpor bušotine**




3. Distribuirano mjerjenje toplinskog odziva tla (eng. DTRT)

- određivanje vertikalne distribucije toplinskih svojstava tla po dubini bušotine - toplinska vodljivost tla i toplinski otpor bušotine
- mjeri se temperatura medija duž izmjenjivača ($T_1, T_2 \dots T_n$) - temperaturni odziv slojeva tla
- određuje se i stvarna nedirnuta temperatura tla
- mjerjenje termoparovima (duljina žica) ili optičkim kabelima





4. Mjerenje temperature optičkim kabelima (eng. DTS - distributed temperature sensing)


- optički kabel ugrađen u U cijev izmjenjivača - 200 m
- ukupne duljine cca. 240 m (spajanje s akvizicijskim uređajem, kalibracija)
- dio spektra povratnog raspršenog zračenja ovisan je o temperaturi



Mjerenje temperature optičkim kabelima (eng. DTS - distributed temperature sensing)




Mjerenje temperature optičkim kabelima (eng. DTS - distributed temperature sensing)




5. Plan mjerenja

- nakon polaganja izmjenjivača u tlo – 2 tjedna stabilizacije tla
- mjerjenje nedirnute temperature tla – 72 sata
- mjerjenje toplinskog odziva tla – 48 sati
- mjerjenje rekuperacije tla – 48 sati



6. Rezultati mjerenja – Zadar

Nedirnuta temperatura tla



Mjerenje nedirnute temperature tla

- početak mjerenja – 24.10.2014. u 16:13 sati
- kraj mjerenja – 29.10.2014. u 16:13 sati
- prvih 10 metara – vidljiv utjecaj vanjskog okoliša
- najniža zabilježena temperatura – 14,80 °C
- najviša zabilježena temperatura – 15,22 °C

6. Rezultati mjerenja – Zadar

Mjerenje toplinskog odziva tla

Parametri mjerenja:

- trajanje mjerenja – 58 sati
- najveća toplinska snaga – 8,5 kW
- najniža toplinska snaga – 3,3 kW
- prosječna specifična isporučena toplina – 81 W/m
- Protok – 1234 l/h ~ 20,56 l/min


Rezultati mjerenja:

- toplinska vodljivost tla – $\lambda = 4,53 \text{ W/mK}$
- toplinski otpor bušotine – $R_b = 0,0683 \text{ mK/W}$




6. Rezultati mjerenja – Zadar

Vertikalna razdioba temperatura u izmjenjivaču




6. Rezultati mjerenja – Zadar



Dubina [m]	q [W/m]
4 – 10	27
10 – 16	265
16 – 22	107
22 – 28	103
28 – 34	68
34 – 40	72
40 – 46	50
46 – 52	54
52 – 58	49
58 – 64	52
64 – 70	57
70 – 76	76
76 – 82	51
82 – 88	82
88 – 94	73
94 – 100	65
Sr. vrijed.	55




6. Rezultati mjerenja – Zadar



Dubina [m]	λ [W/mK]
4 – 10	1,51
10 – 16	16,55
16 – 22	6,61
22 – 28	6,15
28 – 34	3,59
34 – 40	4,07
40 – 46	2,67
46 – 52	2,78
52 – 58	2,64
58 – 64	2,97
64 – 70	3,19
70 – 76	2,80
76 – 82	2,87
82 – 88	4,00
88 – 94	3,84
94 – 100	2,86
Sr. vrijed.	3,08



6. Rezultati mjerenja – Zadar




Dubina [m]	R _b [mK/W]
4 – 10	0,29
10 – 16	0,02
16 – 22	0,05
22 – 28	0,05
28 – 34	0,10
34 – 40	0,08
40 – 46	0,13
46 – 52	0,13
52 – 58	0,13
58 – 64	0,11
64 – 70	0,10
70 – 76	0,11
76 – 82	0,10
82 – 88	0,06
88 – 94	0,07
94 – 100	0,09
Sr. vrijed.	0,10




6. Rezultati mjerenja – Zadar

Temperaturni oporavak tla nakon MTO-a



6. Rezultati mjerenja – Zadar



7. Zaključak

- Provedba TRT je upitna u područjima s izraženim podzemnim tokovima:
 - $\lambda_{\text{trt}} = 4,53 \text{ W/mK}$
 - $\lambda_{\text{dtrt}} = 3,08 \text{ W/mK}$
 - $\lambda_{\text{dtrt-40 do 100 m}} = 2,87 \text{ W/mK}$
 - razlika – 35%





HVALA NA PAŽNJI!

**Luka Boban, mag. ing. stroj.
Leon Lepoša, mag. ing. stroj.**

**Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 5, Zagreb**

**E-mail: luka.boban@fsb.hr
leon.leposa@fsb.hr**

Zadar, 05.02.2015.



Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
i sporta