



Atmosferski prenaponi

Potencijalni uzročnik kvarova i prekida isporuke
električne energije iz OIE u prijenosnu mrežu

Filip Mlinarić

Mentori: Ivo Uglešić, Božidar Filipović-Grčić

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Zavod za visoki napon i energetiku



Sadržaj



- Uvod - OIE u Hrvatskoj; Atmosferska pražnjenja
- Utjecaj atmosferskih prenapona na prijenosnu mrežu
- Zaštita od prenapona
- Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP)
- Programski alat EMTP-RV
- Prikaz modela i simulacija
- Komentar rezultata

Uvod – OIE u Hrvatskoj




- U Hrvatskoj su zastupljene:

- **Vjetroelektrane** – 576 MW instalirane snage u RH (od ukupno ~ 5403 MW instalirane snage u svim elektranama)
- Do 2028. plan priključiti ukupno 2193 MW vjetroelektrana
- Solarne elektrane – postaju sve popularnije nakon popunjena prostornog kapaciteta predviđenog za VE

Uvod – Integracije VE u EES

- VE snaga manjih od 10 MW → distribucijska mreža 10 kV, 20 kV i 35 kV
- VE snaga većih od 10 MW → prijenosna mreža 110 kV, 220 kV i 400 kV
- Problemi za EES:
 - VE imaju prioritet nad ostalim elektranama
 - Problem regulacije tokova snaga i priključenja na prijenosnu mrežu
 - Ispadi priključnih prijenosnih vodova ili kvarovi unutar vjetroelektrane
 - Raspoloživost VE i sigurnost opskrbe
 - **Opasnost od kvarova nastalih atmosferskim pražnjjenjima** (direktna/indirektna)
 - Varijabilnost rada VE (pojava vjetra) – predviđanje brzine vjetra → koliko energije može dati tijekom dana?



Uvod – atmosferska pražnjenja




a) Početna faza




b) Grananje predvodnika




c) Prvi udar



d) Pražnjenje prvog udara



e) Uzastopni udar



f) Pražnjenje uzastopnog udara

Nastanak atmosferskog pražnjenja

Uvod – atmosferska pražnjenja



- Vrste udara: silazni (OZ), uzlazni (ZO) te između oblaka (OO)
- Pozitivni i negativni → **Najčešći udar: Negativni silazni udar**



Silazni udar




Udar između oblaka

Uzlazni udar




Utjecaj atmosferskih pražnjenja na prijenosnu mrežu

- Udar u zaštitnu užad ili fazni vodič
 - Nastanak prenaponskog putnog vala koji se širi u oba smjera → naprezanja izolacije
- Inducirani prenaponi: udar u blizini dalekovoda ili postrojenja
- U slučaju VE najgori direktni udar (pucanje lopatica VE i požar)





Zaštita od prenapona




Odvodnici prenapona na dalekovodnom stupu

Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP)



- Senzorska mreža LINET




Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP)



Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP)



Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP)




Modeliranje problema – EMTP-RV




- Modeliranje elemenata 110 kV mreže
 - Potrebno poznavati tehničke karakteristike dalekovodnih stupova, dalekovodne užadi, transformatora, mjerne opreme (SMT, NMT), ...
- Dva slučaja analize:
 - Postrojenje štićeno odvodnicima prenapona na ulazu u postrojenje i ispred energetskog transformatora
 - Postrojenje nije štićeno od prenapona

Modeliranje problema – EMTP-RV




Model dolaznog dalekovoda

Modeliranje problema – EMTP-RV





Model dolaznog spojnjog polja


Rezultati simulacije – preskoci na pogodjenom stupu



Rezultati simulacije – prenaponi preneseni u nezaštićeno postrojenje



Rezultati simulacije – prenaponi preneseni u zaštićeno postrojenje





Hvala na pažnji!

Filip Mlinarić
Diplomski studij
Elektroenergetika (EIT)
Zavod za visoki napon i energetiku, FER, Zagreb
Filip.mlinaric@fer.hr